



Buenos Aires, 12 de noviembre de 2025

**CIRCULAR SIN CONSULTA Nº1**

**Referencia**

**EX2025-05047174-UBA-DME #SH-FADU**

**ADECUACION DE BAÑOS**

En base a los dibujos indicativos adjuntos, se solicita incorporar como renglón separado, y en la totalidad de los retretes correspondientes a los núcleos sanitarios afectados a la presente licitación, la provisión e instalación de:

1. Piezas metálicas denominadas "jambas" y la totalidad de los correspondientes sistemas complementarios de fijación y accionamiento/ herrajes que se requieran (chapones de vinculación, conjunto varilla/ bulón y tuercas ciegas, "L", bisagras soldadas). Las jambas serán de chapa galvanizada plegada de espesor 1.6 mm. Y en los casos previstos de uniones soldadas se repasarán dichas uniones con revestimiento / pintura galvanizada en frío plata / de similar terminación al galvanizado del tipo Converttech o similar.
2. Percheros de planchuela galvanizada en forma de "J" fijadas a puertas de retretes, con los correspondientes sistemas de fijación (antivandálicos) y complemento de adhesión con algún pegamento epoxídico para metal (tipo epox o similar)
3. Cerrojos "libre ocupado" de idénticas características a los ya instalados.

ARQ. Hernán Norlega  
SECRETARIO DE HÁBITAT  
UBA, FADU

NOTA: las medidas y detalles indicados en dibujos adjuntos son orientativos, debiendo la empresa presentar los detalles y prototipos definitivos para su aprobación previa por parte de la Secretaría de Hábitat.



**SANITARIOS / DIVISIONES Y FIJACIONES TIPO  
(PROPIUESTA)**

